


*Zanja y disposición de conductos*  
*Materiales en B.T. con ductos*  
Según E.E.T.T N° 30.10.30-Rv.1 de la ANDE  
pág.57/117

Nivel de suelo.  
Cinta de advertencia "Peligro Eléctrico".

Caño PAED de 100mm para conductor de B.T.



*Registro de mampostería 600x600x300*

